



भारतीय रिज़र्व बैंक
Belapur, Navi Mumbai

बोली पूर्व बैठक का कार्यवृत्त: सी.वी.पी.एस. और ओ.डी.सी., मुख्य कार्यालय भवन, बेलापुर, नवी मुंबई में रेज़्ड एक्सेस फ्लोर पैनल / सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना कार्य हेतु ई-निविदा (आरबीआई/बेलापुर क्षेत्रीय कार्यालय/एस्टेट/5/24-25/ईटी/503|एसआईटीसी ऑफ फ्लोर पैनल-बेलापुर)।

उपर्युक्त निविदा के लिए बोली-पूर्व बैठक 07 नवम्बर 2024 को 11:00 बजे आयोजित की गई। बोली-पूर्व बैठक में एक फर्म ने भाग लिया। प्रतिभागी का नाम [अनुलग्नक -1](#) में दिया गया है।

2. एजीएम (एस्टेट) ने अपने उद्घाटन भाषण में फर्म के प्रतिनिधि का स्वागत किया और फोरम को उपर्युक्त निविदा के कार्य के बारे में जानकारी दी। बैंक अधिकारियों ने निविदा के विभिन्न पहलुओं को भी समझाया, जिन्हें सभी इच्छित बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय ध्यान में रखना होगा। इसके बाद, फर्म (कंपनियों) के सभी संदेहों / प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा की गई।

3. बैंक द्वारा प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के साथ फर्म के संदेह / प्रश्न यहां सारणीबद्ध हैं:

क्रम सं	फर्मों के नाम	संदेह / प्रश्न	बैंक द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण
1.	मेसर्स बॉम्बे कंस्ट्रक्शन	i) क्या सभी बोलीदाताओं के लिए ईएमडी अनिवार्य है? ii) निविदा में पैनलों को हटाने की लागत निर्दिष्ट नहीं की गई है iii) BoQ आइटम नंबर 02 के लिए फर्श से ढांचे की ऊंचाई क्या है? iv) बीओक्यू के मद संख्या 1 की मात्रा क्या है?	i) बैठक में यह स्पष्ट किया गया था कि निविदा दस्तावेज की अनुसूची 'ई' के अनुसार ईएमडी को केवल सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ii) बीओक्यू आइटम नंबर 01 (मात्रा 220 sq.mt) से संबंधित पैनलों को हटाने की लागत पर बोलीदाता द्वारा बीओक्यू के आइटम नंबर 3 के तहत उद्धृत करते समय विचार किया जाना है। iii) यह स्पष्ट किया गया था कि BoQ आइटम नंबर 02 के लिए सिस्टम की रूपरेखा ऊंचाई लगभग 600 मिमी होनी चाहिए। iv) मद संख्या 1 की मात्रा को 220 वर्गमीटर के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

4. बोली-पूर्व बैठक/शुद्धिपत्र के ये कार्यवृत्त बोली दस्तावेज और करार/संविदा का हिस्सा होंगे।



5. निविदा/बोली दस्तावेज के नियम, शर्तें और विनिर्देश तब तक समान रहेंगे जब तक कि इस शुद्धिपत्र में अन्यथा न कहा गया हो/स्पष्ट न किया गया हो।
6. उपरोक्त स्पष्टीकरण सभी इच्छुक बोलीदाताओं के लिए सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए जारी किए जाते हैं।
7. फर्म द्वारा बोली प्रस्तुत करना निविदा/बोली दस्तावेज और ऊपर दिए गए संशोधनों/स्पष्टीकरणों के अनुरूप माना जाएगा।

सहभागियों की सूची: अनुलग्नक-1

भारतीय रिजर्व बैंक बेलापुर: 1) श्री योगेश के. फसाटे (AGM-Tech) 2) श्रीमती सिन्नी पॉल (AGM) 3) श्री सुनीत पालवे (प्रबंधक) 4) श्री अक्षय कुमार चौरसिया (प्रबंधक) 5) श्री हेमराज वालुरकर (AM-Tech सिविल)	फर्मों के प्रतिनिधि: 1. मैसर्स बॉम्बे कंस्ट्रक्शन
--	--