



बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक
Nagpur / नागपुर
Estate Department / संपदा विभाग

बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, नागपुर के सबस्टेशन पर एलटी पैनेल के लिए FM 200/NOVEC 1230/समतुल्य अग्नि शमन प्रणाली के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग-बोली-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त

उपर्युक्त कार्य के लिए बोली-पूर्व बैठक संपदा विभाग द्वारा मुख्य कार्यालय भवन के सम्मेलन कक्ष में **01 अक्टूबर 2025** को प्रातः **11:00** बजे निम्नलिखित की उपस्थिति में आयोजित की गई:

भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए:

1. बा कमल नायक, सहायक महाप्रबंधक (संपदा)
2. आर के खंडेलवाल, सहायक प्रबन्धक (तक.- विद्युत)
3. पलाश चौरसिया, सहायक प्रबन्धक (संपदा)
4. ईशान जमजारे, सहायक (संपदा)

निविदाकर्ता:

1. वैभव हिंगवे, मेसर्स सेक्यूरिटी इंजिनियर्स प्राइवेट लिमिटेड

संभावित बोलीदाताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों और उस पर बैंक के स्पष्टीकरण का सार इस प्रकार है:

प्रश्न: किस अग्नि शमन एजेंट का उपयोग प्रतिस्थापन के रूप में किया जा सकता है ताकि हमारी बोली स्थिरता और परिचालन सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करते हुए निविदा आवश्यकताओं के अनुरूप हो?

स्पष्टीकरण: निविदा के खंड VI (पृष्ठ संख्या 83) के तहत तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार अग्नि शमन एजेंट FM 200/ Novec 1230/ **समतुल्य** (NFPA 2001 संस्करण अनुमोदित और UL अनुमोदित क्लिन एजेंट) होना चाहिए।